شرکت
دی کابل باسارگاد

SILI DAY
سیلی دی

البرز روز الکتریک
ALBORZ ROOZ ELECTRIC

Standard 1926-3
Standard 1926-4

-60 ° ~ +200 °

-100 ° ~ +300 °

Red or Tinned Copper



انواع سیم و کابل های نسوز سیلیکونی:

- سیم نسوز یک روکش SIF
- سیم نسوز دو روکش ابریشمی SIF/GL
- کابل نسوز سیلیکونی SIMH
- کابل نسوز شیلدار سیلیکونی SIMH C
- کابل نسوز سیلیکونی با بافت ابریشمی و شیلد SIMH C-GL
- کابل های اعلام حریق FIRE ALARM CABLE
- کابل های هالوژن فری HALOGEN FREE CABLE
- کابل های سولار SOLAR CABLE
- کابل های ریلی (قطارها – واگن سازی) RAIL WAY CABLE
- کابل های دریایی MARINE CABLE
- کابل های ابزار دقیق INSTRUMENTATION CABLE
- سیم های نخ دار ASTVR
- کابل های شیلدار شیشه ای قلع اندود
- سیم قلع اندود افشان
- سیم و کابل ساختمانی با برند البرز روز الکتریک P.V.C

- Standard 607-3 - Standard 607-5

- Halogen Free . IEC 60754
- Low Smoke . IEC 61034
- Flame retardant . IEC60332/1

CFS GLOBAL CONFORMITY IQNet

آدرس کارخانه: تهران، کیلومتر ۳۵ جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، خیابان ۴۷، پلاک ۱۱۹۰ تلفن: ۳۶۴۲۴۱۷۵ فکس: ۳۶۴۲۴۷۸۸

شرکت
دی کابل پاسارگاد

SILI DAY
سیلی دی

-60 ° ~ +200 °
-40 ° ~ +125 °
Red or Tinned Copper

SILI DAY
FIRE ALARM

سیم و کابل اعلام حریق FIRE ALARM WIRE & CABLE

کابل اعلام حریق و یا کابل ضد حریق: در سیستم های اعلام حریق یکی از اجزاء حیاتی و اصلی بوده و برای فعال سازی یک سیستم اعلام حریق قطعا باید از کابل های اعلام حریق جهت کابل کشی استفاده کرد تا در هنگام حریق اختلالی در عملکرد آن ایجاد نگردد.

ویژگی های کابل اعلام حریق :

از مهمترین ویژگی های این نوع کابل ها، حفظ یکپارچگی مدار، و جلوگیری از قطعی مدار و اتصال کوتاه در هنگام آتش سوزی و قرار گرفتن در معرض شعله مستقیم، بسط و توسعه پیدا نکردن آتش سوزی از طریق خطوط کابلی در کل مجموعه و طبقات می باشد.

۱ – ضد شعله بودن

خاصیت بازدارندگی شعله و یا خود خاموش کنندگی این نوع کابل ها در هنگام حریق از انتشار و پیشرفت آتش از طریق کابل جلوگیری می کند. (استاندارد بین المللی ضد شعله) - Flame retardant . IEC60332/1

۲ – هالوژن فری

این ویژگی باعث می شود که در هنگام حریق دود هالوژن از کابل متصاعد نشده و از خفگی و مسمومیت ناشی از دود هالوژنه جلوگیری شود. - Halogen Free . IEC 60754

۳ – کم دود بودن

این نوع کابل ها باید دارای خاصیت کم دود بودن باشد تا در هنگام حریق دود زیاد باعث کاهش دید و خفگی و مسمومیت نشود. - Low Smoke . IEC 61034

۴ – داشتن فویل و شیلد

تویز امواج الکترونیکی و مغناطیسی محیط نباید روی کابل تاثیر بگذارد و به همین خاطر در کابل های اعلام حریق از پوشش فویل و شیلد استفاده می شود.

کاربرد کابل های اعلام حریق :

این نوع کابل دارای مصارف عمومی بوده و جهت استفاده در سیستم های اعلام حریق ساختمان ها ، برج ها، تاسیسات صنعتی و عمومی ، فرودگاه ها، متروها، ایستگاه های قطار، هتل ها، فروشگاه ها، سینماها، مدارس، سیستم های برق اضطراری و ... می باشد.

این نوع کابل ها در برابر محیط هایی که دارای مواد شیمیایی و روغن هستند دارای مقاومت بسیار بالایی هستند.

روکش این نوع کابلها دارای مقاومت بسیار بالایی در برابر ضربه پذیری، پارگی، سایش، خراشیدگی و خرد شدن بر اثر ضربه و سوهان کردن است. برخلاف کابل های نسوز شیلدار سیلیکونی که دارای مقاومت مکانیکی و فیزیکی ضعیفی می باشند، که در بازار اشتباها به جای کابلهای اعلام حریق ارائه می شوند.

- Halogen Free . IEC 60754
- Low Smoke . IEC 61034
- Flame retardant . IEC60332/1

آدرس کارخانه : تهران، کیلومتر ۳۵ جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، خیابان ۴۷ ،پلاک ۱۱۹۰ تلفن : ۳۶۴۲۴۱۷۵ فکس : ۳۶۴۲۴۷۸۸
آدرس دفتر فروش : تهران، لاله زار جنوبی، پاساژ اخوان، پلاک ۲۵ تلفن : ۳۳۹۴۸۹۲۰ – ۳۳۹۴۴۲۷۲ فکس : ۳۳۹۴۰۰۳۵

شرکت
دی کابل پاسارگاد

SILI DAY
سیلی دی

Silicone Cable

-60 ° ~ +200 °
-100 ° ~ +300 °
Red or Tinned Copper
Standard 1926-3
Standard 1926-4

سیم و کابل نسوز سیلیکونی

۱– سیم نسوز یک روکش افشان SIAF - SIF (multi Conductor - Single Core - Silicone Rubber)
این نوع سیم در برابر حرارت دارای مقاومت بالایی می باشد و در مجاورت کوره ها و المنت و دیگر وسایل گرمایشی الکتریکی قابل استفاده می باشد.

۲ –سیم نسوز یک روکش دارای مقاومت حرارتی بسیار بالا SIAF / THT

۳– سیم نسوز با روکش سلیکون و روکش ابریشمی نسوز SIAF / GL (HO5SJ - K)
جهت افزایش مقاومت نسبت به حرارت بالا و افزایش طول عمر سیم از یک لایه بافت ابریشمی نسوز فایبرگلاس بر روی این نوع سیم استفاده می شود.

۴ – کابل نسوز با روکش سیلیکونی: این نوع کابل در برابر حرارت دارای مقاومت بالا بوده و در مجاورت کوره ها و المنت ها و دیگر وسایل گرمایشی الکتریکی قابل استفاده است.

۵ – کابل نسوز شیلدار سیلیکونی

۶ – کابل نسوز شیلدار دوروکش سیلیکونی

۷ – کابل نسوز با روکش سیلیکون و بافت ابریشمی نسوز

۸ – کابل نسوز با روکش سیلیکونی و بافت ابریشمی نسوز و شیلد

۹ – کابل های ولتاژ سیلیکونی : اینگونه کابل ها به علت بالا بودن مقاومت الکتریکی و مقاومت در برابر حرارت ، در سیستم های احتراق قابل استفاده هستند که در دو نوع تولید می شوند :

۱ – کابلهای دو روکش دارای یک لایه بافت ابریشمی در وسط کابل می باشند لایه اول به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی از پودر معدنی خنثی inert fillers در برابر جریانات های ولتاژ و های فرکانس دارای مقاومت بالایی بوده و لایه دوم از مقاومت مکانیکی بالایی برخوردار است. عدم گسیختگی بین دو لایه از مزایای این نوع کابل است.

۲ – کابل تک لایه که تنها از مواد دارای مقاومت زیادی از پودرهای معدنی خنثی inert fillers تشکیل شده و در برابر جریانات های ولتاژ و های فرکانس دارای مقاومت بالایی هستند.

ویژگی ها :

– این نوع کابل دارای تحمل دمای °200+ ~°60- و در شرایط خاص °300+ ~°60- را داراست.
– مقاومت در مقابل شرایط جوی مرطوب و خشک مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش – مادون قرمز – گاما
– قابلیت تبدیل و ساخت کامپاند سیلیکون از نوع هالوژن فری و کم دود – تست انتشار شعله
– مقاوم در برابر روغن های با وزن مولکولی بالا – الکلها ، اسید های رقیق – محلول های نمکی و مواد اکسید کننده
– قابلیت انعطاف پذیری و شکل گیری در مقاطع گوناگون
– قابل استفاده در صنایع پزشکی و غذایی با توجه به عدم رشد قارچ و باکتری ها در مواد سیلیکونی

کاربرد سیم ها و کابل های سیلیکونی در صنایع مختلف از جمله راه آهن مترو ، صنایع نظامی ، صنایع پزشکی ، صنایع لوازم خانگی (خطوط تولید سیستمهای گرمایی ، بخاری سازی، المنت های برقی و صنعتی و ...) صنایع الکترونیک ، صنایع فولاد و ریخته گری، صنایع بلور و شیشه می باشد.

آدرس کارخانه : تهران ، کیلومتر ۳۵ جاده خاوران ، شهرک صنعتی عباس آباد ، بلوار ابن سینا ، خیابان ۴۷ ،پلاک ۱۱۹۰ تلفن : ۳۶۴۲۴۱۷۵ فکس : ۳۶۴۲۴۷۸۸
آدرس دفتر فروش : تهران ، لاله زار جنوبی ، پاساژ اخوان ، پلاک ۲۵ تلفن : ۳۳۹۴۸۹۲۰ – ۳۳۹۴۴۲۷۲ فکس : ۳۳۹۴۰۰۳۵

شماره پروانه : ۶۶۷۴۲۴۵۹۷۶

تاریخ صدور اولیه : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

تاریخ تمدید : –

(پانزدهم دی ماه سال یکهزارو سیصدونودوهفت)

جمهوری اسلامی ایران

سازمان ملی استاندارد ایران

اداره کل استاندارد استان تهران

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

براساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب یکهزار و سیصد و هفتاد و یک و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد:به موجب این پروانه اجازه داده می شود **شرکت دی کابل پاسارگاد** با رعایت استاندارد ملی شماره ۴-۱۹۲۶ از علامت استاندارد ایران برای فرآورده **کابل های با عایق لاستیکی بندها و کابل های قابل انعطاف** با نام تجارتی **سیلی دی** به فارسی طبق نمونه (شماره ثبت ۲۶۲۰۵۷ مورخ ۲۳ /۰۹/۱۳۹۵) استفاده نماید.

نیره پیروزبخت

ازطرف رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

محمودرضا طاهری

واحد تولیدی یا خدماتی باید حداقل سه ماه قبل از پایان اعتبار پروانه ، اقدامات لازم را جهت تمدید پروانه و به روزرسانی مستندات به عمل آورد.

نشانی : پاکدشت شهرک صنعتی عباس اباد بلوار ابن سینا خیابان ٤٧ پلاک ۱۱۹۰ تلفن : ۳۳۹٤۸۹۲۰

نام مدیرعامل : آقای علیرضا شریفی اسفارانی؛ شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۵۷۵۸۹

کدپستی : ۳۳۹۳۱٦٥۹٦٦

گواهی فوق جهت اطلاع می باشدآخرین وضعیت اعتبار این گواهی از طریق سایت isom.isiri.gov.ir/parvaneh قابل دسترس و استناد می باشد

مدت اعتبار این پروانه از تاریخ صدور سه سال است .